

РЕЗЕРВУАРИ ЧИСТОЇ ВОДИ

ПЛАН РЕЗЕРВУАРІВ
М 1:500




ПЛАН ПОКРИТТЯ (ПП)

РОЗРІЗ 1-1
М 1:200




РОЗРІЗ 2-2
М 1:500




№	Найменування робочих параметрів	Кількісна оцінка
1	Кількість резервуарів	4
2	Об'єм резервуара	4330 м³
3	Розміри резервуара	40×40×3,0
4	Загальна висота	3

ВУЗОЛ ГІДРОІЗЛЯЦІЇ
М1:10



ВУЗОЛ УЛАШТУВАННЯ ЛЮКА-ЛАЗА
М 1:10



ПРИМІТКИ:

Резервуари призначені для зберігання чистої води.
Матеріал збірних елементів — бетон класу В35, водонепроникність — W8.
Внутрішня поверхня резервуарів повинна бути гладкою, без напливів.
Стики між панелями стін, плитами дна та покриття замонолічуються бетоном класу В35 на дрібному заповнювачі.
Зовнішня поверхня резервуарів гідроізолюється двома шарами рулонних матеріалів.
Усі металеві елементи покриваються антикорозійним захистом.



					ІННІ ЗНУ. Б.2221.006		
Вим.	Лист.	№ документа	Підпис	Дата	КОМПЛЕКСНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОНІТОРИНГУ	Літера / Маса / Масштаб	
Розробив		Штогріна				Б	1:500
Консульт.		Добровольська					1:200
Керівник		Добровольська					1:10
Т. Контр.		Добровольська				Лист 6	Листів 6
Н. Контр.		Гребенюк			Резервуар чистої води	ІННІ ім. Ю.М. Потебні ЗНУ 6.1922-мім-з	
Затверд.		Банах					